

(甲)

## 質疑応答書

令和6年1月29日

入札参加希望者 殿

沖縄県公営企業管理者  
企業局長 松田 了  
(公印省略)

(件名) 水道用粉末活性炭の単価契約

質問事項	回 答
①台風時の納入請求について まず、納入請求とは、予め計画的に納入請求日を定めているものでしょうか？もしくは、計画なく企業局から納入請求があり台風時には請求当日もしくは、翌日に納入をすると言う事でしょうか？	○計画的に定めていない、在庫状況により納入依頼をしている。 ○台風に伴う在庫補充のため、台風襲来前に納入依頼をすることがある。
② 納入方法と納入回数について ジェットパック車による受け入れとの事ですが、名護浄水場の1回に受入する最大量は300Kgとなっております。活性炭の納入予定量が1600Kgですが、年に5～6回に別けて納入すると言う事でしょうか？また、昨年度の納入回数と1回の納入量を教えて下さい。	○使用時の処理水量、使用量により納入数量は変動します。 ○R5年度の納入量回数3回（内訳：1回目500kg、2回目500kg、3回目250kg）納入量1,250kg
③活性炭の運搬及び貯蔵槽の構造と基準について 運搬用タンク、タンクローリー及び貯蔵槽の構造・設備の基準を教えて下さい。	○貴社の設備に対して、関係法令に基づく基準に準拠した構造、設備になります。