

A 重油の購入（単価契約）仕様書

A 重油の購入にあたって沖縄県企業局を「甲」、納入者を「乙」として次のとおり規格その他を定めるものとする。

1. 品質規格

(1) 納入する A 重油は、「日本産業規格」に準じ下記のとおりとする。

J I S 規格 1 種 1 号

性状 種類	反応	引火点 ℃	動粘度 (50℃) m ² /s {sSt} (2)	流動点 ℃	残留炭素分 質量%	水分 容量%	灰分 質量%	硫黄分 質量%
A重油	中性	60以上	20以下	5以下	4以下	0.3以下	0.05以下	0.5以下

(2) 乙は、規定の品質を証明するため、上記(1)の項目に適合することが分かる資料を初回納入時に甲に提出するものとする。

2. 年間購入予定量

令和 6 年度予定数量：91,250 ℓ（増減あり）

3. 納入（契約書第 2 条より抜粋）

(1) 乙は、前条第 3 号の契約期間中、甲の発注あるごとにその都度甲が指定する日までに燃料を納入するものとする。又、緊急給油連絡があるときは、土曜日、日曜日、祝祭日、夜間等であっても速やかに燃料を納入するものとする。

(2) 乙は、甲の操業に支障をきたさないように十分留意し、納入数量の確保に努力するものとする。天災地変等不可抗力により乙が甲に燃料を納入することが不可能な場合、乙は遅滞なく甲にその旨を連絡し、甲乙協議して必要な措置をとるものとする。但し、不可抗力により乙が納入できない場合は、乙はその責めを負わないものとする。

4. 納入場所

石川浄水場ほか 1 施設

①石川浄水場：うるま市石川東恩納崎 1

②平良川増圧ポンプ場：うるま市字平良川 87-1

(参考) 各施設貯蔵総容量・自家発運転時使用量

	燃料	容量 (ℓ)	燃料使用量 (ℓ/h)
石川浄水場	A重油	40,000 ℓ	1,700 (ℓ/h)
平良川増圧ポンプ場	A重油	15,000 ℓ	595 (ℓ/h)

5. その他

(1) 乙は、緊急時の連絡先を明記した所定の様式を甲へ提出しなければならない。

(2) この仕様書に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上定める。