

沖縄県企業局 PFOS+PFOA検出状況

令和6年度

単位 検出値：ng/L、取水量：km<sup>3</sup>/日

	北谷浄水場水源								北谷浄水場		名護浄水場		石川浄水場		西原浄水場		その他調査
	比謝川 取水ポンプ場		長田川 取水ポンプ場		川崎取水ポンプ場 (天願川)		嘉手納井戸群 (集合水)		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	大工廻川 (比謝川支流)
	検出値	取水量	検出値	取水量	検出値	取水量	検出値	取水量									
最大	118		9		47		51		29	5	<1	<1	1	<1	<1	<1	318
最小	33		1		21		24		<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	95
平均	80		5		36		30		4	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	217
検査回数	12		14		8		19		17	33	3	3	3	3	3	3	7
4月1日	38	20.1	1	13.2			51	16.2	11	4							
4月9日	33	17.6	2	15.2			39	15.7	7	5							
4月15日							38	15.8									
4月17日	79	22.7	4	14.3			41	13.1	21	4							
4月22日	109	22.9	5	7.3	47	17.4	33	15.4	29	5							299
5月1日							25	5.4	<1	2							
5月7日	95	0.0	7	12.6			24	5.4	<1	1			<1	<1	<1	<1	
5月14日			3	16.3			26	5.4	<1	1	<1	<1					
5月20日	118	0.0	7	9.0	42	0.0	25	5.4	<1	1							318
5月27日			5	0.0			25	5.4	<1	1							
6月5日										1							
6月11日							26	5.5	<1	1							
6月17日	41	0.0	4	10.2	30	0.0	24	5.7	<1	1							175
6月24日										1							
7月2日							26	5.7	<1	1							
7月8日										2							
7月16日										2							
7月22日	110	0.0	9	17.2	40	0.0				3							162
7月29日										2							
8月5日										2			1	<1	<1	<1	
8月14日										3							
8月20日							27	5.9	<1	1	<1	<1					
8月26日	99	0.0	8	10.8	45	0.0				2							214
9月3日							27	5.8	<1	3							
9月9日	68	0.0	5	13.8	21	0.0				3							95
9月18日										2							
9月24日										2							
10月1日	79	0.0	4	16.8	29	0.0				2							256
10月8日							26	5.7	<1	3							
10月15日										1							
10月21日										1							
10月29日	89	0.0	5	17.1	32	0.0	27	5.6		3							
11月5日							34	13.4	1	3			<1	<1	<1	<1	
11月12日							35	13.3	5	3	<1	<1					

※ 灰文字の値は、取水停止中の河川水の測定値となっています。