



# 令和5年度の日常検査結果



項目	石川浄水場	北谷浄水場	水質基準	水質管理目標 設定項目の 目標値
水温 (°C)	19.4～28.4	19.6～28.2	—	—
	平均値 24.1	平均値 24.0		
pH	7.3～7.5	7.0～7.5	5.8～8.6	7.5程度
	平均値 7.4	平均値 7.2		
硬度 (mg/L)	25～34	34～124	300mg/L以下	10mg/L以上 100mg/L以下
	平均値 30	平均値 54		
有機物 (mg/L)	0.7～1.1	0.4～0.8	3mg/L以下	
	平均値 0.9	平均値 0.7		
残留塩素 (mg/L)	1.0～1.1	0.8～0.9	—	1mg/L以下
	平均値 1.0	平均値 0.9		